



Gobierno de Reconciliación  
y Unidad Nacional  
*El Pueblo, Presidente!*



**2013:**  
**BENDECIDOS,  
PROSPERADOS Y  
EN VICTORIAS!**

Managua, 05 de abril de 2013

Sres. Oferentes de LS -020-2013

Sus Oficinas.

**Ref.: Aclaración No. 01 al Proceso de Selección Selectiva No. 020-2013 "Adquisición de Equipo de bombeo completo para incorporación de estación de bombeo".**

El comité de evaluación nombrado para desarrollar el proceso de Licitación Selectiva No. 020-2013 **"Adquisición de Equipo de bombeo completo para incorporación de estación de bombeo"**, luego de analizar las solicitudes de aclaración presentadas por los oferentes participantes, y lo dispuesto en cláusula 8 del Pliego de Bases y Condiciones y Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, resuelve emitir documento de Aclaración No. 01 al proceso en referencia, conforme se indica a continuación:

**Pregunta No. 01:** En la Pág.: 26 indica cantidad 3 cloradores gaseoso si se ofertara uno o tres?

**Respuesta:** **Se confirma, es un (1) Clorador gaseoso.**

**Pregunta No. 02:** En la Pág. 50 indica cable tipo plano flack jaketed tipo sumergible, hay contradicción en cable tipo redondo awg aclarar, ya que el equipo a instalar es tipo turbina vertical

**Respuesta:** **Se requiere cable tipo redondo 1/0 AWG para servicio de 600 Volt.**

**Pregunta No. 03:** En la Pág. 58 lote II, hay contradicción ya que solicitan hoja de inspección y prueba de dosificador de pulsaciones y lo que solicitan es tipo gaseoso. Favor aclarar.

**Respuesta:** **La revisiones y pruebas que se harán, es al dosificador tipo gaseoso.**

El Comité de evaluación comunicará el día viernes cinco de abril del año dos mil trece, a través del portal [www.nicaraguacompra.gob.ni](http://www.nicaraguacompra.gob.ni), Web de ENACAL y vía correo electrónico a los oferentes que han mostrado interés de participar, **Aclaración No. 01**, documento que pasa a formar **parte integral** del Proceso LS No. 020-2013 **"Adquisición de Equipo de bombeo completo para incorporación de estación de bombeo"**.

Lic. Natalia Avilés Herrera  
Presidenta del Comité

Lic. Nery Carrillo Meléndez  
Miembro del Comité

Ing. Jorge Gutiérrez Flores  
Miembro del Comité