



Managua, 03 de mayo de 2013

Sres. potenciales Oferentes.
Sus Oficinas.

**Ref.: Modificación No. 01 al Proceso LP No. 029-2013
"Adquisición de equipo de Dosificadores tipo gaseoso e
hipoclorito con sus accesorios".**

Conforme lo establecido en cláusula 10 de los Documentos de Licitación LP No. 029-2013 "**Adquisición de equipo de Dosificadores tipo gaseoso e hipoclorito con sus accesorios**", el Comité de evaluación, ha considerado emitir la presente Modificación No 01 al proceso LP No. 029-2013.

Modificación No. 01:

1. La presentación de las ofertas tendrá lugar en:

Dirección: *Plantel Asososca, Km.5 Carretera Sur, Contiguo al Hospital Psicosocial José Dolores Fletes.*

Oficina: *Sala de Conferencias de la Dirección de Adquisiciones e Importaciones*

Ciudad: *Managua, Nicaragua*

Fecha: **Martes 21 de mayo de 2013**

Hora: **02:00 p. m.**

- 2. Se elimina de los artículos 2, 3, 4 y 5 la entrega del ítem correspondiente a las unidades cilíndricas llenas de 150 lbs. (val y acc.)**
- 3. Se elimina de los artículos 2, 3, 4 y 5 la entrega del ítem correspondiente a Balanza de los cilindros.**
- 4. Modificación a Artículo No. 6, el que se adjunta a continuación.**

Art.6 Clorador gaseoso completo con todos sus accesorios, Con capacidad de inyección mínima de 15 PPD, Para vencer una presión en el punto de inyección de 0-500LBS, Con su rotámetro, Con su bomba BOOSTER Trifásica 230-460 VOLTIOS. Con su KIT de repuesto.			
No.	Descripción de Ítems/Sub. Ítems	Especificaciones Mínimas	Especificaciones a Ofertar, según catalogo (Esta casilla deberá llenarla el oferente al presentar su oferta)
1	Clorador Tipo	Gaseosos (Similar al S2K) W&T	
1.1	Marca	El proveedor debe especificar	
1.2	Modelo	El proveedor debe especificar	
1.3	Año de Fabricación	2012 ó 2013	
1.5	Componentes	Control de Rotámetro para pared	
		Switch automático para operación de cilindros	
		Rotámetro de 0-500 lbs x día tipo cristal	
		inyector - Difusor para inserción de solución de cloro	



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

ENACAL
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Saneamientos Básicos
¡Una empresa del Pueblo!

2013:
**BENDECIDOS,
PROSPERADOS Y
EN VICTORIAS!**


		Equipo de Bombeo Tipo Booster 5HP	
		2 Manómetros Tipo Bourdon 2" 0-500PSI	
		2 Válvulas de pase Bronce para bomba	
		Panel Arrancador Directo para Bomba B. Completo	
		1 Válvula Retención de Bronce	
		Juego de Herramientas para acople y desacople de V -SIMILAR # 635X	
		Juego de Empaque y repuesto	
2	Certificaciones	AN ISO 9001- 2008, 14001 AND, WQ. Pruebas de calidad por fabricantes autorizados, placas de datos registrada.	
3	Garantía	1 año a partir de su operación	
4	Capacitación Teórico Practica	Para tres personas por seis horas (Cuatro Teóricas y dos practicas) sobre el tema: "Selección y Manipulación de Unidades de Dosificación de Cloro"	

El Comité de selección comunicará a través del portal www.nicaragua compra.gob.ni, Web ENACAL, **Modificación No. 01**, documento que pasa a formar **parte integral** del Proceso Licitación Pública No. 029-2013 **"Adquisición de equipo de Dosificadores tipo gaseoso e hipoclorito con sus accesorios"**.

No habiendo más que tratar, se concluye la reunión a la 01:56 a.m. de la tarde del día viernes tres de mayo del año dos mil trece, después de ser revisada, leída y firmada por los miembros del Comité de evaluación.


Lic. Natalia Avilés Herrera
Presidente Comité


Lic. Nery Carrillo Melendez
Miembro del Comité


Ing. Flavio Pacheco P.
Miembro especialista del Comité